


Thermostatregler

Bestellnummer: 900380.001

Stand: 22.01.2015 V1.4



Anschaltplan



Produktbeschreibung

Die schaltenden Ausgänge des thermostatischen Reglers sind als

- Zweipunktregler mit Alarm
- Dreipunktregler
- Zweistufenregler
- Rampenregler

programmierbar. Über eine Folientastatur mit 3 Tasten werden der Sollwert und alle Parameter des Reglers eingestellt.

Fühler: PTC

Messbereich: -50...150 °C

Frontmaß: 72mm x 36mm

Einbaumaß: 68,5mm x 28,5mm

Anschluss: Schraubklemme


Bedientasten

Taste 1: AUF
Durch Drücken dieser Taste wird der Parameter oder Parameterwert vergrößert.

Taste 2: AB
Durch Drücken dieser Taste wird der Parameter oder Parameterwert verkleinert. Bei Alarm wird die Summerfunktion durch Drücken der Taste ausgeschaltet.

Taste 4: SET
Während diese Taste gedrückt ist, wird der Sollwert angezeigt. Diese Taste wird außerdem zur Parametereinstellung gebraucht.

Bedienebenen:



1. Bedienungsebene:
Einstellung der Sollwerte

Der Sollwert ist direkt durch Drücken der SET-Taste anwählbar. Durch zusätzliches Drücken der AUF- oder AB-Taste kann er verstellt werden.

2. Bedienungsebene (P-Parameter):
Einstellung von Regelparametern

Durch gleichzeitiges Drücken der AUF- und AB-Taste für mindestens 4 Sekunden gelangt man in eine Parameterliste für Regelparameter (beginnend bei P2). Mit der AUF-Taste kann die Liste nach oben und mit der AB-Taste wieder nach unten durchgeblättert werden. Drückt man die SET-Taste, wird der Wert des jeweiligen Parameters angezeigt. Durch zusätzliches Drücken der AUF- oder AB-Taste wird der Wert verstellt. Nach Loslassen aller Tasten wird der neue Wert dauerhaft abgespeichert. Wird länger als 60 Sekunden keine Taste gedrückt, erfolgt automatisch ein Rücksprung in den Grundzustand.

3. Bedienungsebene (A-Parameter):
Einstellung von Regelparametern

Die dritte Bedienebene ist erreichbar, indem zuerst die zweite Ebene aufgesucht wird und dort die Parameterliste bis zum höchsten Parameter durchgeblättert wird. Danach wird nur die AUF-Taste für mindestens 10 Sekunden gedrückt. Es erscheint die Meldung „PA“ in der Anzeige. Durch anschließendes gleichzeitiges Drücken der AUF- und AB-Taste für mindestens 4 Sekunden gelangt man in die Parameterliste der dritten Bedienebene (beginnend bei A1). Mit der AUF-Taste kann die Liste nach oben und mit der AB-Taste wieder nach unten durchgeblättert werden. Drückt man die SET-Taste, wird der Wert des jeweiligen Parameters angezeigt und durch zusätzliches Drücken der AUF- oder AB-Taste wird der Wert verstellt. Nach Loslassen aller Tasten wird der neue Wert dauerhaft abgespeichert. Wird länger als 60 Sekunden keine Taste gedrückt, erfolgt automatisch ein Rücksprung in den Grundzustand.

Erste Bedienungsebene (Sollwert)

| Parameter | Funktionsbeschreibung | Einstellbereich | Standardwert | Kundenwert |
|-----------|-------------------------|-----------------|--------------|------------|
| S1 | Sollwert Regelkontakt 1 | P4...P5 | 0,0 °C | |

Zweite Bedienungsebene (P-Parameter):

| Parameter | Funktionsbeschreibung | Einstellbereich | Standardwert | Kundenwert |
|-----------|---|--------------------------------------|--------------------|------------|
| P1 | Sollwert oder DeltaW | P4 ... P5 -99 ... 999 K | 10,0 K | |
| P2 | Hysterese K1 | 0,1...99,9 K | 1,0 K | |
| P3 | Hysterese K2 | 0,1...99,9 K | 1,0 K | |
| P4* | Sollwertbegrenzung unten | -99 °C...P5 | -99 °C | |
| P5* | Sollwertbegrenzung oben | P4...999 °C | 999 °C | |
| P6 | Istwertkorrektur | -10,0...+10,0 K | 0,0 K | |
| P11** | Relativer bzw. absoluter Einsatzpunkt der Rampenphase | -99...99 K -99...999 °C | 10,0 K/ 10,0 °C | |
| P12** | Rampengradient | 0,1...100 K/Min. | 10,0 K/Min. | |
| P19 | Tastenverriegelung | 0: nicht verriegelt 1: verriegelt | 0 | |
| P30 | Alarmgrenzwert unten | -99...999 °C/K | -10,0 K | |
| P31 | Alarmgrenzwert oben | -99...999 °C/K | 10,0 K | |
| P32 | Hysterese für Alarmfunktion (symmetrisch) | 0,1...99,9 K | 1,0 K | |

* Standardeinstellung abhängig vom Fühlertyp

** Parameter nur vorhanden, wenn Rampenfunktion (A6) aktiv.

Dritte Bedienungsebene (A-Parameter):

| Parameter | Funktionsbeschreibung | Einstellbereich | Standardwert | Kundenwert |
|-----------|---|--|--------------|------------|
| R1 | Schaltsinn K1 | 0: Heizkontakt 1: Kühlkontakt | 0 | |
| R2 | Schaltsinn K2 | 0: Heizkontakt 1: Kühlkontakt | 1 | |
| R3 | Funktion bei Fühlerfehler K1 | 0: bei Fehler ab 1: bei Fehler an | 0 | |
| R4 | Funktion bei Fühlerfehler K2 | 0: bei Fehler ab 1: bei Fehler an | 0 | |
| R5 | Auswahl Sollwert 2 oder Delta W | 0: Betrieb mit Sollwert 2 1: Betrieb mit Delta W | 1 | |
| R6 | Regelcharakteristik | 0: ohne Rampenfunktion 2: mit Rampenfunktion, Einsatzpunkt relativ 3: mit Rampenfunktion, Einsatzpunkt absolut | 0 | |
| R8 | Anzeigemodus (Parameter werden mit Auflösung 0,1 K dargestellt) | 0: ohne Kommastelle, ohne führende Nullen 1: mit Kommastelle, ohne führende Nullen | 1 | |
| R9 | Wichtungsfaktor | 0,50 ... 1,50 | 1,00 | |
| R10* | Spannungseingang Tu | -99...999 | 0,0 | |
| R11* | Spannungseingang To | -99...999 | 100 | |
| R19 | Parameterverriegelung | 0: keine Verriegelung 1: A-Parameter verriegelt 2: A- und P-Parameter verriegelt | 0 | |

| Parameter | Funktionsbeschreibung | Einstellbereich | Standardwert | Kundenwert |
|---------------|---|--|------------------------------------|------------|
| R20 | Tastenklick | 0: ohne Tastenklick 1: mit Tastenklick | 1 | |
| R30 | Art der Alarmfunktion | 0: Grenzwertalarm, relativ 1: Grenzwertalarm, absolut 2: Bandalarm, relativ 3: Bandalarm, absolut | 0 | |
| R31 | Sonderfunktion für Alarm (Summer und Anzeige) | 0: nicht aktiv 1: Anzeige blinkt 2: Summer aktiv 3: Anzeige blinkt und Summer aktiv 4: wie 3, Summer quittierbar 5: wie 4, nach 10 Min. wiederkehrend 6: wie 4, nach 30 Min. wiederkehrend | 0 | |
| R32 | Alarmverzögerung nach „Netz-Ein“ | 0 ... 60 Min. | 0 Min. | |
| R40 | Hysteresemodus K1 | 0: symmetrisch 1: einseitig | 0 | |
| R41 | Hysteresemodus K2 | 0: symmetrisch 1: einseitig | 0 | |
| R50 | Mindestaktionszeit Regelkontakt K1 "Ein" | 0,0 ... 400 Sek. | 0,0 Sek. | |
| R51 | Mindestaktionszeit Regelkontakt K1 "Aus" | 0,0 ... 400 Sek.. | 0,0 Sek. | |
| R52 | Mindestaktionszeit Regelkontakt K2 "Ein" | 0,0 ... 400 Sek. | 0,0 Sek. | |
| R53 | Mindestaktionszeit Regelkontakt K2 "Aus" | 0,0 ... 400 Sek.. | 0,0 Sek. | |
| R54 | Verzögerung K1, K2 nach "Netz-Ein" | 0,0 ... 400 Sek. | 0,0 Sek. | |
| R55 | Gegenseitige Verzögerung K1, K2 | 0,0 ... 400 Sek. | 0,0 Sek- | |
| R60** | Fühlerauswahl | 01: Thermoel. Typ J 02: Thermoel. Typ K 11: PT100 (2-Leiter) 12: PT100 (3-Leiter) 21: PTC, KTY81-121 (2-Leiter) 22: PT1000 (2-Leiter) 31: 2-10 V bzw. 4-20mA 32: 0-10 V bzw. 0-20 mA | Abh. von der Hardwarekonfiguration | |
| R70 | Zeitkonstante Softwarefilter | 0: 0,0 Sek. 1: 0,8 Sek. 2: 2,4 Sek. 3: 6,0 Sek. 4: 16,0 Sek. 5: 38,6 Sek. 6: 96,0 Sek. | 3 | |
| R80*** | Temperaturskala | 0: Fahrenheit 1: Celsius | 1 | |
| Pro | Programmversion | - | - | |


- * Parameter nur dann vorhanden, wenn der Regler für Spannungs- bzw. Stromeingang vorgesehen ist
 ** Die Auswahlmöglichkeiten werden durch die vorhandene Hardwarekonfiguration eingeschränkt
 *** Nicht bei Spannungs- oder Stromeingang

Zweite Bedienungsebene, (P-Parameter):

P1: Sollwert/Delta W für Regelkontakt 2

Der zweite Sollwert wirkt auf den Regelkontakt 2 und kann in 2 Ausführungen eingestellt werden: (siehe Parameter **P5** für die Auswahl).


Erste Reglerausführung:



Die Kontakte K1 und K2 sind über eine Schaltdifferenz Delta W miteinander verknüpft (Betrieb mit Delta W).

Diese Differenz kann positive oder negative Werte annehmen. Es kann also ein voreilender oder nacheilender Nebenkontakt realisiert werden.

Zweite Reglerausführung:




Die Kontakte K1 und K2 sind unabhängig voneinander einstellbar. (Betrieb mit Sollwert 2).

Kontakt K1 arbeitet auf Basis von Sollwert 1, und K2 auf der Basis von dem als Grenzwert einstellbaren Sollwert 2.


P2, P3: Hysterese Regelkontakt K1, K2

Die Hysterese kann symmetrisch oder einseitig am Sollwert angesetzt sein (s. **P40**, **P41**).

Bei einseitiger Einstellung ist beim Heizkontakt die Hysterese nach unten wirksam, beim Kühlkontakt nach oben. Bei symmetrischer Hysterese ist jeweils oberhalb und unterhalb des Schaltpunktes der halbe Wert der Hysterese wirksam.



Heizregler, einseitige Hysterese



Kühlregler, symmetrische Hysterese

P4: Sollwertbegrenzung unten

P5: Sollwertbegrenzung oben

Der Einstellbereich vom Sollwert kann nach unten und nach oben begrenzt werden. Damit wird verhindert, dass der Endbetreiber einer Anlage unzulässige oder gefährliche Sollwerte einstellen kann.

P6: Istwertkorrektur

Der hier eingestellte Wert wird zum Fühlermesswert addiert. Der modifizierte Messwert gelangt in die Anzeige und dient als Basis zur Regelung.


P11: Relativer bzw. absoluter Einsatzpunkt der Rampenphase

Vor Erreichen des Rampeneinsatzpunktes arbeitet der Regler mit voller Heiz- bzw. Kühlleistung. Nach dem Erreichen des Rampeneinsatzpunktes wird mit einem Rampenprofil auf den Sollwert geregelt. Die Rampe ist bei Heizfunktion aufsteigend mit Einsatzpunkten unterhalb des Sollwertes und bei Kühlfunktion abfallend mit Einsatzpunkten oberhalb des Sollwertes. Nach dem Erreichen des Sollwertes ist die Rampenfunktion inaktiv, es sei denn, die Temperatur unter- bzw. überschreitet durch äußere Einflüsse wieder den Rampeneinsatzpunkt.

Man beachte, dass die Rampenfunktion nicht wirksam wird, wenn der Istwert beim Einschalten bereits im Rampenbereich liegt, also bei Heizfunktion oberhalb und bei Kühlfunktion unterhalb vom Einsatzpunkt.


Änderungen der Rampenparameter werden für eine schon begonnen Rampe nicht berücksichtigt und erst danach wirksam. Bei aktivierter Rampenfunktion ergeben sich zwei Möglichkeiten für den Einsatzpunkt der Rampe:

Relativer Einsatzpunkt:



Der Hauptsollwert S1 und der Rampeneinsatzpunkt sind als Differenz miteinander verknüpft. Diese Differenz kann positive oder negative Werte annehmen, der Startpunkt für die Rampe kann also bei Kühlfunktion oberhalb und bei Heizfunktion unterhalb vom Sollwert angesiedelt werden und läuft beim Verstellen des Sollwertes selbständig mit.

Absoluter Einsatzpunkt:



Der Hauptsollwert S1 und der Rampeneinsatzpunkt sind unabhängig voneinander

P12: Rampengradient

Der Rampengradient gibt die Steigung vor, mit der in einer Rampenphase der (interne) Sollwert verändert wird.

P19: Tastenverriegelung


Die Tastenverriegelung ermöglicht die Sperrung der Bedientasten. Im gesperrten Zustand ist die Veränderung des Sollwertes über die Tasten nicht möglich. Beim Versuch, den Sollwert trotz Tastenverriegelung zu verstellen, wird die Meldung --- in die Anzeige gebracht.

P30: Alarmgrenzwert unten

P31: Alarmgrenzwert oben


Auf Lampe 3 bzw. auf Kontakt K3 wird ein mit einer symmetrischen Hysterese (siehe **P32**) wirksamer Grenzwert- oder Bandalarm ausgegeben.

Funktion als Grenzwertalarm:



Sollte der Istwert außerhalb der eingestellten Temperaturgrenzen liegen, also oberhalb des oberen Grenzwertes oder unterhalb des unteren Grenzwertes, so ist der Alarmkontakt aktiv.

Funktion als Bandalarm:



Umgekehrtes Schaltverhalten wie beim Grenzwertalarm. Lampe 3 leuchtet bzw. Kontakt K3 ist angezogen, wenn der Istwert innerhalb der eingestellten Grenzwerte liegt.

Die Grenzwerte können sowohl beim Grenzwert- als auch beim Bandalarm jeweils relativ, also mit dem Sollwert mitlaufend, oder absolut, also frei einstellbar vorgegeben werden. Wird bei Grenzwertalarm nur ein Schaltpunkt gewünscht, stellt man den nicht benötigten zweiten Schaltpunkt auf einen Wert oberhalb bzw. unterhalb vom Arbeitsbereich des Reglers und wählt vorzugsweise die Betriebsart mit absoluten Grenzwerten. Siehe hierzu auch **R30**.

P32: Hysterese Alarm, einseitig

Die Hysterese ist an den eingestellten Grenzwert symmetrisch angesetzt. Es ist jeweils oberhalb und unterhalb des betreffenden Grenzwertes der halbe Wert der Hysterese wirksam.

Dritte Bedienungsebene, (A-Parameter):

Die folgenden Werte können die Geräteeigenschaften verändern und sind daher mit größter Sorgfalt vorzunehmen:

R1/R2: Schaltsinn K1/K2

Der Schaltsinn für den Regler ist einstellbar als Heiz- oder Kühlfunktion. Beim Heizregler ist der jeweilige Kontakt geschlossen, wenn die Ist-Temperatur kleiner als die Soll-Temperatur ist. Beim Kühlregler ist es umgekehrt.

R3/R4: Funktion K1/K2 bei Fühlerfehler

Bei Fühlerfehler nimmt der Regelkontakt den hier eingestellten Zustand ein. Falls ein Fehler im Parameterspeicher erkannt wird (Anzeige EP) und deshalb die eingespeicherten Einstellungen nicht verwertet werden können, werden alle Relais in den stromlosen Zustand gebracht.

R5: Auswahl Regelkontakt 2 als Sollwert 2 / Delta W

Dieser Parameter bestimmt, ob der Regler mit zwei miteinander verknüpften Kontakten (Betrieb mit Delta W) oder mit zwei unabhängig einstellbaren Kontakten (Betrieb mit Sollwert 2) arbeitet (siehe P1).

R6: Regelcharakteristik

Hier kann die Rampenfunktion mit relativem oder absolutem Einsatzpunkt aktiviert werden.

R8: Anzeigemodus

Der Istwert kann ganzzahlig oder mit einer Kommastelle in der Auflösung 0,1 °C ausgegeben werden. Alle Parametereinstellungen und Sollwerte werden prinzipiell mit einer Auflösung von 0,1 °C angezeigt.

R9: Wichtungsfaktor

Der Istwert kann mit diesem Parameter einer Wichtung unterzogen werden. Der gemessene Wert wird damit multipliziert und sowohl in der Anzeige ausgewiesen, als auch für die Regelung herangezogen.

R10/R11: Spannungseingang Tu/To

Die Parameter A10 und A11 sind nur dann vorhanden, wenn der Regler entweder für Spannungs- oder Stromeingang vorgesehen ist. In diesem Fall kann frei bestimmt werden, welcher Anzeigewert zum minimalen und welcher zum maximalen Eingangssignal gehört.

Achtung: Oberhalb und unterhalb des Eingangsbereichs besteht eine Toleranzzone von 5% der jeweiligen Bereichsbreite, in der keine Fehlermeldung erfolgt.

Bei den Eingangsbereichen 2-10V und 4-20mA, weist die Anzeige bei 0 V bzw. 0 mA eine Fehlermeldung aus.

R20: Tastenклик:

Dieser Parameter erlaubt das Ein- oder Ausschalten der Tastenquittierung mit dem internen Summer.

R30: Funktion Alarmkontakt

Der Ausgang Alarm wertet einen oberen und einen unteren Grenzwert (siehe Parameter P30 und P31) aus. Hier kann ausgewählt werden, ob der Alarm aktiv ist, wenn die Temperatur innerhalb dieser beiden Grenzen liegt, oder ob Alarm gegeben wird, wenn die Temperatur außerhalb liegt. Bei Fühlerfehler wird der Alarm unabhängig von dieser Einstellung aktiviert.

R31: Sonderfunktion bei Grenzwert- oder Bandalarm

Hier ist auswählbar, ob im Alarmfall die Anzeige blinken soll und/oder der Summer ertönen soll. Ein Fühler-Alarm (Anzeige F1L oder F1H) wird unabhängig davon durch eine blinkende Anzeige angezeigt und der Summer ertönt.

R32: Alarmverzögerung nach Netz-Ein

Dieser Parameter dient zur Verzögerung des Alarms nach dem Anlegen der Netzspannung.

R40/R41: Hysteresemodus K1/K2

Mit diesem Parameter kann gewählt werden, ob die Hysterese am jeweiligem Schaltpunkt

symmetrisch oder einseitig wirksam ist. Eine einseitig programmierte Hysterese ist bei Heizfunktion unterhalb und bei Kühlfunktion oberhalb vom Sollwert angesetzt, bei symmetrischer Hysterese ergibt sich kein Unterschied.

R50: Mindestaktionszeit K1 "Ein"

R51: Mindestaktionszeit K1 "Aus"

R52: Mindestaktionszeit K2 "Ein"

R53: Mindestaktionszeit K2 "Aus"

Diese Parameter erlauben die Verzögerung des Ein- bzw. Ausschaltens des jeweiligen Ausgangskontaktes zur Reduzierung der Schaltheufigkeit. Die eingestellte Zeit gibt die gesamte Mindestdauer einer Einschalt- bzw. Ausschaltphase vor.

R54: Verzögerung K1, K2 nach "Netz-Ein"

Dieser Parameter ermöglicht die Verzögerung des Einschaltens der Regelkontakte 1 und 2 nach dem Einschalten der Netzspannung um die eingestellte Zeit.

R55: Gegenseitige Verzögerung der Regelkontakte 1 und 2

Dieser Parameter ermöglicht eine Verzögerung des Einschaltens des Regelkontakte 1 zu Regelkontakt 2 bzw. umgekehrt, je nachdem, welcher Kontakt zuerst geschaltet wird.

R60: Fühlerauswahl

Die Fühlerauswahl ist von der Hardwarekonfiguration des Reglers abhängig. Nur die zu der jeweiligen Hardware passenden Fühler sind auswählbar.

R70: Zeitkonstante Softwarefilter

Eine Änderung des Messwertes wird nicht sofort übernommen, sondern eine Mittelwertbildung durchgeführt. Die Zeitkonstante gibt die Halbwertszeit der Mittelung an. Damit kann in sehr schnellen Regelkreisen eine Beruhigung der Anzeige oder der Regelung erzielt werden.

R80: Temperaturskala

Die Anzeige kann zwischen Fahrenheit und Celsius umgestellt werden. Durch die Umstellung behalten die Parameter und Sollwerte ihren Zahlenwert und Einstellbereich bei. (Beispiel: Ein Regler mit Sollwert von 32°C wird auf Fahrenheit umgestellt. Der neue Sollwert wird dann als 32°F interpretiert, was einer Temperatur von 0°C entspricht).

| Anzeige | Ursache | Maßnahmen |
|-------------------|---|--|
| F IL | Fühlerfehler, Kurzschluss | Fühler kontrollieren |
| F IH | Fühlerfehler, Fühlerbruch | Fühler kontrollieren |
| F2 | Fühlerfehler, 3-Leiter-Anschluss | Ausgleichsleitung bei Pt100-3L nicht korrekt angeschlossen. |
| --- | Tastenverriegelung aktiv | siehe Parameter P 19 bzw. R 19 |
| Blinkende Anzeige | Temperaturalarm (siehe R3 !) | |
| Summer | Temperaturalarm (siehe R3 !) | Der Summer kann mit der AB-Taste quittiert werden. |
| EP | Datenverlust im Parameterspeicher (Regelkontakt 1 ist stromlos) | Falls durch Netz Aus- und Einschalten der Fehler nicht zu beseitigen ist, muss der Regler repariert werden |

Fühlerfehlermeldungen werden gespeichert und auch dann noch angezeigt, wenn die Fehlerursache wieder beseitigt ist. Durch quittieren mit der AB-Taste kann die Fehlermeldung gelöscht werden.

| | | |
|--------------------------|--------------------------|--|
| Messeingänge | F1: | Widerstandsthermometer PTC Messbereich: -50 ... 150 °C Messgenauigkeit: +/- 1K oder +/- 0,5% vom Messbereich, je nachdem, was größer ist. Die Istwertanzeige erfolgt ganzzahlig oder mit der Auflösung 0,5K bzw. 0,1K |
| Ausgänge | K1: K2: | Relais, Wechslerkontakt, 5A 250V (cosj=1) Relais, Wechslerkontakt, 5A 250V (cosj=1) |
| Anzeigen | | Dreistellige LED Anzeige, Farbe rot 1 LED-Lampe, Durchmesser 3mm, für Statusanzeige |
| Stromversorgung | | 12...24 V AC (50/60 Hz) bzw. 16...36V DC |
| Anschlüsse | | 12-polige Schraubklemme, Raster 5,0mm, für Kabel bis 2,5 mm ² |
| Umweltbedingungen | | Lagertemperatur: -20 °C ... +70 °C Arbeitstemperatur: 0 ... 55 °C Relative Feuchte: max. 75 %, keine Betauung |
| Gewicht | | ca 150 g, ohne Fühler |
| Schutzart | | IP50 |
| Einbauangaben | | Frontmaß: 72 x 36 mm Schalttafelausschnitt: 68,5 x 28,5 mm Einbautiefe: ca. 67 mm mit Anschluss Befestigung: anschraubbarer Stahlbügel |

